



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789644

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 外接电阻调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, II类, IP67, 定温热保护: 110°C , 适宜直接安装在普通可燃材料表面)

见附页: 100-240V~, 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月13日 有效期至: 2030年05月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789644

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-90D-12	输出: Max. 12Vdc, 7.5A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
2.	NPF-90D-15	输出: Max. 15Vdc, 6A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
3.	NPF-90D-20	输出: Max. 20Vdc, 4.5A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
4.	NPF-90D-24	输出: Max. 24Vdc, 3.75A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
5.	NPF-90D-30	输出: Max. 30Vdc, 3.0A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
6.	NPF-90D-36	输出: Max. 36Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
7.	NPF-90D-42	输出: Max. 42Vdc, 2.15A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
8.	NPF-90D-48	输出: Max. 48Vdc, 1.88A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
9.	NPF-90D-54	输出: Max. 54Vdc, 1.67A (恒流), 配套光源: Max. 90W LED 模块	全灌封
输入: 100-240V~, 50/60Hz			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002795907

发证日期: 2023 年 12 月 05 日

有效期至: 2025 年 08 月 03 日

认证委托人名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品生产者名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 非控制端口调光-外接电阻, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, II 类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP20, 定温热保护: 110°C) 见附件。100-240V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 08 月 18 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002795907

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注	调光方式
1.	NPF-90D-12	输出：12V d. c. , 7. 5A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
2.	NPF-90D-15	输出：15V d. c. , 6A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
3.	NPF-90D-20	输出：20V d. c. , 4. 5A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
4.	NPF-90D-24	输出：24V d. c. , 3. 75A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
5.	NPF-90D-30	输出：30V d. c. , 3. 0A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
6.	NPF-90D-36	输出：36V d. c. , 2. 5A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
7.	NPF-90D-42	输出：42V d. c. , 2. 15A (恒流) 配套光源：Max. 90. 3W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
8.	NPF-90D-48	输出：48V d. c. , 1. 88A (恒流) 配套光源：Max. 90. 24W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
9.	NPF-90D-54	输出：54V d. c. , 1. 67A (恒流) 配套光源：Max. 90. 18W LED 模块	全灌封	外接电阻调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2015011002795907

第 2 页 共 2 页

纸 号：

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心